

Erratum bouwnummers 01 t/m 25

25 koopwoningen Tussen de Leijen te Rijen

Naarmate het proces aan voorbereidingen vordert worden steeds meer details bekend en treden in ieder proces wijzigingen op ten opzichte van de contractstukken.

In dit erratum treft u de wijziging aan die in de voorbije periode is verwerkt. Het gaat in dit geval om de warmtepompinstallatie.

Bouwnummers 01 t/m 25;

In de technische omschrijving staat in het hoofdstuk “verwarmingsinstallatie” de warmtepompinstallatie beschreven. Hierbij is niet duidelijk omschreven dat deze warmtepompinstallatie standaard ook een koelfunctie (zogenaamde topkoeling) heeft.

Deze koelfunctie houdt in dat op warme dagen de woning te koelen is tot enkele graden onder de buitentemperatuur (betreft dus géén airco installatie). Verder dient opgemerkt te worden dat ramen en deuren gesloten moeten blijven om optimaal te kunnen genieten van de geboden functie.

Van Santvoort Bouw BV

22-06-2026